



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: pskov-ugpn@ya.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: ond-vluki2010@yandex.ru

Предписание № 96 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области
«Великолукский дом – интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 6025001744

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного
Управления МЧС России по Псковской области от «28» мая 2018 года № 96 Тимофеева
Сергея Николаевича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «06» по «20» июня 2018 года Щемелевым Артемом Александровичем старшим
инспектором ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здания
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области
«Великолукский дом – интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: г. Великие Луки,
ул. Фурманова, д. 67

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Псковской области «Великолукский дом – интернат для престарелых и
инвалидов» Скригаловской Ольгой Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Внутренний противопожарный водопровод в здании дом - интерната не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно открыт вентиль ПК-8 без вспомогательного инструмента не	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 55	14.01.2019г.	

	представилось возможным.			
2	На объекте не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 460, п. 461, 462	14.01.2019г.	
3	Не со всеми работниками дом – интерната проведен инструктаж по пожарной безопасности. <i>до 01.07.18</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 3	14.01.2019г.	
4	Не произведена ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушители) <i>до 01.07.18</i>	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.3.6	14.01.2019г.	
5	Эвакуационный выход № 6, расположенный на 1 этаже 1 корпуса, загроможден мебелью. <i>до 01.07.18 +</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23 п/п Ж	14.01.2019г.	
6	Коврик для вытирания обуви, расположенный на полу у эвакуационного выхода № 7, не закреплен к полу. <i>+</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 39	14.01.2019г.	
7	В распределительной коробке, расположенной у выхода из столовой, электрическая проводка имеет видимые нарушения изоляции. <i>до 01.07.18</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 42 п/п А	14.01.2019г.	
8	Эвакуационный выход № 5, расположенный в столовой, загроможден мебелью. <i>до 01.07.18 +</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23 п/п Ж	14.01.2019г.	
9	Первичное средство пожаротушения (огнетушитель) № 47 установлен не в соответствии с требованиями пожарной безопасности (на полу без фиксации). <i>до 01.07.18</i>	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.2.7	14.01.2019г.	
10	Коврик для вытирания обуви, расположенный на полу центрального входа/выхода, не закреплен к полу. <i>+</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 39	14.01.2019г.	
11	Пост № 1 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля		

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	2012 г. № 390) п. 9	14.01.2019г.	
12	Пост № 2 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 9	14.01.2019г.	
13	Пост № 3 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 9	14.01.2019г.	
14	В помещении бельевой продуктов светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 42 п/п В	14.01.2019г.	
15	В помещении тренажерного зала пожарный извещатель находится в неработоспособном состоянии.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 61	14.01.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по профилактической работе по г. Великие Луки
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Псковской области
Щемелев Артем Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«20» июня 2018 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУСО ПО «Великолукский дом –
интернат для престарелых и инвалидов»
Скригаловская Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«20» 06 2018 года

(подпись)